

PROTOKÓŁ
odbioru końcowego robót
spisany w dniu 10.12.2021 r.

w sprawie odbioru robót budowlanych wykonanych w pasie drogowym ulicy Leszczyńskiej w Legnicy, na terenach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr: 801 (z połączenia działek nr 664, 793, 676/1, 670/1, 671/1, 677/1) obr. Czarny Dwór oraz działek nr 365, 41, 108, 42/4 (z podziału działki nr 42/3) obręb Piątnica w m. Legnica, w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy”, na podstawie umowy na roboty budowlane 12/2019 zawartej w dniu 12.07.2019 r. pomiędzy:

Zamawiającym: **Gmina Legnica - Zarząd Dróg Miejskich – ul. Wojska Polskiego 10,
59-220 Legnica**

a Wykonawcą: **Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., ul. Gajowa 23/14,
50-519 Wrocław**
Adres do korespondencji: ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja

Komisja w składzie:

1. Przedstawiciele Inwestora:

1	Mirosław Wronkowski	Z-ca dyrektora ZDM Legnica
2	Kazimierz Wierciński	Inspektor nadzoru inwestorskiego robót drogowych i mostowych
3	Paweł Krynicki	Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i teletechnicznych
4	Zbigniew Nidecki	Nadzór autorski
5		

2. Przedstawiciele Wykonawcy:

1	Tadeusz Łącki	Kierownik budowy, robót drogowych
2	Przemysław Wiski	Kierownik robót elektrycznych
3	Ryszard Sądur	Kierownik robót teletechnicznych
4	Piotr Włoch	Kierownik robót mostowych
5	Grzegorz Jakowicz	INTERTEL Lubin

3. Przedstawiciele Użytkowników:

1	Jan Wydra	Użytkownik ZDM Legnica
2	Elżbieta Rybacka	Wydział Infrastruktury Komunalnej UM Legnica
3	Piotr Flejterski	Kierownik Wydziału Ruchu Drogowego KMP Legnica

4	Jarosław Patron	Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym UM Legnica
5	Marek Filipek	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Legnica
6	Jerzy Sałamacha	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gazownia Legnica
7		
8		
9		
10		
11		

po szczegółowych oględzinach i dokładnym zbadaniu zakresu wykonanych robót:

1) Branża drogowa:

Przebudowa odcinka ul. Leszczyńskiej od mostu nad rzeką Czarna Woda do skrzyżowania z ulicami Bydgoską, Głogowską, Poznańską z wyłączeniem tego skrzyżowania.

2) Branża mostowa:

Dostosowanie obiektu do klasy "B" (nośność 40 T) wg normy PN 85/S - 10030. Wymiana ustroju nośnego.

3) Branża elektryczna:

1. Przebudowa oświetlenia mostu t.j. wymianę 4 szt. latarni wraz z odcinkami zasilania a także likwidację kolizji z linią SN, kablami oświetleniowymi, przewodami telekomunikacyjnymi.

2. Budowa akomodacyjnej acyklicznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Leszczyńskiej - Bolesława Prusa w zakresie:

- a) montaż kabli sygnalizacyjnych w istniejącej kanalizacji kablowej – jedno i wielootworowej,
- b) montaż masztów sygnalizacyjnych wraz z posadowieniem,
- c) montaż słupów wysięgnikowych giętych,
- d) montaż systemu monitorowania i nadzoru pracy,
- e) montaż elementów sygnalizacji,
- f) montaż latarni sygnalizacyjnych,
- g) montaż systemu wideodetekcji,
- h) montaż kamer PTZ.

oraz na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów:

- 1/ Zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót z dnia 30.11.2021 r.
- 2/ Dokumentacja powykonawcza,
- 3/ Operat kolaudacyjny,

Komisja stwierdza co następuje:

- 1. Roboty wykonane zostały zgodnie z dokumentacją pod względem technicznym - dobrze, w sposób właściwy i odpowiadają przeznaczeniu.
- 2. Roboty rozpoczęto dnia 25.07.2019 r. i zakończono dnia 30.11.2021 r.

Komisja postanowiła:

1. Uznać roboty za wykonane, bez wad i odebrać od Wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem Użytkownikowi - Zarządowi Dróg Miejskich w Legnicy.
2. Okres gwarancji na wykonane roboty **wynosi 6 lat** (72 miesiące) od daty końcowego odbioru robót.

Na tym odbiór został zakończony, obiekt nadaje się do użytkowania, co komisja stwierdza po przeczytaniu przed podpisaniem niniejszego protokołu.

Uwagi Komisji:

1. Nieprawidłowa geometria drogi rowerowej na skrzyżowaniu z ul. Głogowską.
2. Odnowić oznakowanie poziome na skrzyżowaniu ul. Głogowska/ ul. Bydgoska.
3. Szczegółowa kontrola oznakowania będzie przeprowadzona w ciągu 14 dni.
4. Do odszukania armatura sieciowa na gazociągu średniego ciśnienia od strony „Jarexs-u” – w załączeniu mapka z lokalizacją.

Legnica, dnia 10.12.2021 r

Podpisy Członków Komisji:

Przedstawiciele Zamawiającego:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*

3. *[Signature]*
4. *[Signature]*

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. *[Signature]*
2.
3.

4. *[Signature]*
5. *[Signature]*
6.

Przedstawiciele Użytkowników:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*
6. *[Signature]*
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.