

Zielona Góra, dnia 18.08.2022 r.

Tytuł zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo

Umowa: Nr ZDW-ZG- WM- 197/2021 z dn. 08.10.2021 r.

1. Obiekt:

Most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo

2. Charakterystyka inwestycji:

Obiekt posiada następujące parametry techniczne:

- długość obiektu całkowita 7,98 m
- rozpiętość teoretyczna przęsła w osi konstrukcji 4,88 m,
- szerokość całkowita pomostu 15,50 m,
- światło poziome 4,50
- szerokość całkowita jezdni 8,0 m,
- barieroporecz ochronna na moście i dojazdach
- warstwa ściernalna SMA11 gr. 5 cm,
- warstwa wiążąca MA11 gr. 4 cm,
- kapa chodnikowa płyta żelbetowa
- krawężnik kamienny typ A, 18 x 20 cm,
- klasa obciążeń klasa A
- konstrukcja prefabrykowane przepusty skrzynkowe 450x150 cm zespolone z żelbetową płytą.
- Posadowienie: płyta żelbetowa
- rzędna spodu konstrukcji – 25,87 m n.p.m.
- rzędna dna na początku mostu 24,65 m n.p.m.
- rzędna dna na końcu mostu 24,57 m n.p.m.
- umocnienia dna cieku i brzegów z bruku kamiennego 9/11 na podłożu betonowym C8/10
- spadek podłużny dna 0,5 %

3. Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

4. Inspektor Nadzoru /Inżynier!: Adam Świerczyński / Piotr Osowski

5. Wykonawca: DETAL KONSTRUKCJE Sp. z o.o.

5.1 Kierownik Budowy: Krzysztof Grodzicki

6. Podwykonawcy: P.P.U.D „Drogus” Krzysztof Wiącek
JS-Mosty Julian Sobczyszyn

7. Administrator obiektu: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Rejon w Kłodawie.

8. Przewodniczący Komisji Odbioru:

Marcin Ogorzałek

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

9. Członkowie Komisji Odbioru:

Adam Świerczyński

– Inspektor Nadzoru

Piotr Osowski

– Inspektor Nadzoru

10. Osoby, przy udziale których dokonano Odbioru:
Krzysztof Grodzicki – *Kierownik Budowy - DETAL KONSTRUKCJE Sp. z o.o.*
11. Po dokonaniu oględzin obiektu, przeanalizowaniu kompletności przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów kontrolnych Komisja stwierdza:
- 11.1. W zakresie terminu wykonania robót:
Zgodnie z Umową ZDW-ZG- WM- 197/2021 z dn. 08.10.2021 r. oraz Aneksem nr 1/2021 z dnia 01.12.2021r.
- 11.2. W zakresie zgodności wykonanej inwestycji z Dokumentami Kontraktowymi:
Zgodnie.
- 11.3. W zakresie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową:
Zgodnie – zmiany nieistotne zgodnie z Dokumentacją Powykonawczą.
- 11.4. W zakresie prawidłowości wykonania robót pod względem technicznym i technologicznym:
Zgodnie.
- 11.5. W zakresie wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:
Bez uwag – mapa powykonawcza stanowi element dokumentacji powykonawczej.
- 11.6. W zakresie zgodności wykonanych robót z wymaganymi w STWiORB pomiarami i badaniami laboratoryjnymi:
Zgodnie.
- 11.7. W zakresie kompletności dokumentacji powykonawczej:
Stwierdzono występowanie wad nieistotnych zgodnie z Załącznikiem nr 1.
- 11.8. W zakresie uporządkowania placu budowy:
Bez uwag.
- 11.9. W zakresie występowania w odbieranych robotach wad nieistotnych:
Stwierdzono występowanie wad nieistotnych zgodnie z Załącznikiem nr 1.
- 11.10. W zakresie występowania w odbieranych robotach wad o charakterze trwałym:
Nie stwierdzono wad o charakterze trwałym.
- 11.11. Ogólna ocena wykonanych robót: **dobra.**
- 11.12. Inne /według potrzeb/:
- Termin usunięcia wad nieistotnych z punktu 11.7 i 11.9 : 05.09.2022r.**
12. Komisja Odbioru postanawia odebrać roboty jako wykonane zgodnie z Umową.
13. Wartość odbieranych robót:
- a) *Wartość robót zgodnie z Umową ZDW-ZG- WM- 197/2021 z dn. 08.10.2021 r. oraz Aneksem nr 2/2022 z dnia 08.08.2022 r.*
2 049 139,94 PLN brutto
słownie brutto: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć zł 94/100
- b) *Wartość robót odbieranych niniejszym protokołem określa się zgodnie z Umową na podstawie zestawienia wartości wykonanych robót*
280 672,62 PLN brutto
Słownie brutto: dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa zł 62/100
- c) *Całkowita wartość odebranych robót:*
2 046 862,14 PLN brutto
słownie brutto: dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa zł 14/100
14. Początek okresu gwarancji i okresu rękojmi odebranego obiektu: **19.08.2022r.**
15. Utrzymanie odebranego obiektu z dniem odbioru przechodzi w gestię:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

16. Niniejszy protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:

Wydział Mostów
NACZELNIK WYDZIAŁU

Marcin Ogorzałek

.....
/imię i nazwisko/

CZŁONKOWIE KOMISJI:

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Adam Świerczyński
LBS/0375/PWOD/11 - w spec. drogowej
LBS/0047/DWDM/09 - w spec. mostowej
/imię i nazwisko/

mgr inż. Piotr Czarnecki
opr. bud. nr LBS/14/OWOM/14
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności mostowej

.....
/imię i nazwisko/

OBECNI PRZY ODBIORZE:


Kierownik Budowy

mgr inż. Krzysztof Grodzicki
SWK/0062/OWOM/13
SWK/0078/WBD/15
SWK/0013/WBkb/17

.....
/imię i nazwisko/

~~Zatwierdzam:~~ Data:

~~(Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami)~~



Tytuł zadania: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo**

Umowa: **Nr ZDW-ZG- WM- 197/2021 z dn. 08.10.2021 r.**

Zamawiający: **WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE**

Wykonawca: **DETAL KONSTRUKCJE Sp. z o.o.**

ZAŁĄCZNIK NR 1

1. **Wady nieistotne w zakresie wykonanych robót:**
 - a) Wykruszenia na powierzchni krawężników betonowych
 - b) Brak pełnego zamulenia kostki brukowej betonowej

2. **Uwagi w zakresie dokumentacji powykonawczej:**

Nie stwierdzono braków w dokumentacji powykonawczej.

